

## Antwoord op Technische vragen waterverordening

*Lid 6 Het is niet zo dat de hemelwaterverordening situaties die niet voldoen aan de waterbergingsseis uit het eerste lid zonder meer verbiedt. Er zijn situaties denkbaar waarin het realiseren van de voorgeschreven hoeveelheid waterberging erg lastig is, of zelfs onmogelijk. Bijvoorbeeld als de grondwaterstand erg hoog is op de (enige) plaats waar een initiatiefnemer waterberging kan realiseren. Een initiatiefnemer kan, in dit soort gevallen, een omgevingsvergunning aanvragen om geen waterberging te hoeven aanleggen. Dit is in lijn met de opdracht in art. 10.32a lid 2 Wm om geen lozingsverbod in te stellen als van de perceeleigenaar redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer kan worden geleverd.*

Er wordt in dit lid de mogelijkheid geschapen om geen waterberging te realiseren bij nieuwbouw. Welke andere gevallen zou dit kunnen betreffen behalve hoge grondwaterstand?

In de meeste gevallen is deze uitzondering niet van toepassing, maar theoretisch zijn er veel gevallen te bedenken, bijvoorbeeld een monumentaal pand of beschermd stadsgezicht (tuin) met wettelijk beperkte mogelijkheden. Of bij een waterkering waar niet in gegraven mag worden. Het betreft maatwerk om deze uitzonderingen te beoordelen.

1 m<sup>2</sup> sedum dak kan 30-100 liter water opslaan. Is het inrichten van een sedum dak meegenomen als waterbergingsmogelijkheid om te bepalen of er wel of niet uitvoering gegeven kan worden aan de 40l wateropvang per m<sup>2</sup>? Is andere waterbergingsmogelijkheid door plant of boom meegenomen?

Een ontwikkelaar of bewoner mag zelf aangeven wat hij of zij een redelijke invulling vindt van de waterbergingsseis. De gemeente gaat dit dan beoordelen op robuustheid, nut en betrouwbaarheid. Een sedum dak is inderdaad een vorm van waterberging. Een plant of boom is geen waterberging, maar kan wel in een waterberging staan.

Is het mogelijk om in de waterverordening regelgeving mee te nemen t.a.v. percentage verharding in particuliere tuinen? Indien niet, zou dat in een andere verordening opgenomen kunnen worden?

In de verordeningen bij dit raadsvoorstel is geen percentage verharding van toepassing, ook al is een hemelwaterberging vaak wel een vermindering van verhard oppervlak. In de loop van 2023 willen we de "Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing" implementeren. Dat is een belastingverordening die aparte regels stelt voor vuil water en schoon water. Schoon water is dan regenwater en grondwater. Via deze modelverordening willen we kijken wat er mogelijk is om ontharding te stimuleren. Deze verordening willen we in laten gaan per 1 januari 2024.