



Ontwerpbesluit Vaststelling hogere grenswaarde voor geluidbelasting van het wegverkeerslawai.

Burgemeester en wethouders van Bergen;

gelezen de aanvraag omgevingsvergunning waarin 16 woonstudio's voor het huisvesten van jongeren, spoedzoekers en statushouders met tijdelijk verblijf in het bedrijfsgebouw aan de Rijksweg 47a in Schoorl worden gerealiseerd.

gelet op de zijgevels van het gebouw waar een geluidsbelasting ontstaat als gevolg van wegverkeerslawai die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde zoals vastgesteld in de Wet Geluidhinder van 48 dB(A);

overwegende, dat maatregelen aan de bron (aanpassen van het wegdek) niet mogelijk zijn, omdat dit nog steeds tot een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zal leiden. Het aanpassen van de snelheid naar een 30 km zone is tevens vanuit verkeerskundig oogpunt onwenselijk. Het toepassen van afscherpende maatregelen vanuit verkeerskundig en stedenbouwkundig/ landschappelijk oogpunt niet gewenst is. Gelet op de beperkte omvang van het plan en de benodigde omvang van een scherm of wal, is het ook vanuit kostentechnisch oogpunt een bezwaar.

overwegende dat bij de realisatie van de woonstudio's rekening gehouden moet worden met de gevelbelasting als gevolg van de Rijksweg en de provinciale weg N9 tijdens de ontwerpfase en voor de bouwaanvraag dient een bouw-akustisch onderzoek naar te tonen hoe aan de grenswaarde voor het binnenniveau voldaan gaat worden. De woning moet voldoen aan het in het Bouwbesluit 2012 vastgestelde binnenniveau van 53 dB;

gelet op artikel 85, eerste lid van de Wet geluidhinder waarin is bepaald dat voor een woning in binnenstedelijk gebied een hogere waarde mag worden vastgesteld dan de geluidbelasting genoemd krachtens artikel 83 lid 3a Wet geluidhinder tot een waarde van ten hoogste 53 dB;

besluiten:

gelet op voornoemde overwegingen.

vast te stellen een geluidbelasting op de west- en oostgevel van het woongebouw aan de Rijksweg 47a in Schoorl, kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie D, nrs. 2305 en 2306, van ten hoogste

- 53 dB

de bovengenoemde ontheffing wordt verleend onder de volgende voorwaarde:

er dienen aan de gevel van de nieuwe woning zodanige maatregelen te worden genomen dat het geluidsniveau in de geluidsgevoelige ruimten van de woning voldoet aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen ten aanzien van het binnenniveau.

de voorgevel van het woongebouw wordt uitgevoerd als een 'dove gevel', zonder te openen raamdelen, voorzien van een geheel transparante vliesgevel.

Namens Burgemeester en wethouders van Bergen

De secretaris,

De burgemeester,