

MEMO van college aan de raad

datum : 28 februari 2011 (binnen gekomen bij de griffie op 3 maart 2011)
aan : Gemeenteraad
van : College
onderwerp : Asbest bij Teun de Jagerschool
Portefeuillehouder: Janina Luttik-Swart
Inlichtingen bij : Mario Weima

Aanleiding

- Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht


Kernboodschap

College wil informatie verschaffen over: asbest, dat is aangetroffen tijdens onderhoudswerkzaamheden bij de Teun de Jagerschool in Schoorl

Tijdens onderhoudswerkzaamheden in de voorjaarsvakantie bij de Teun de Jagerschool is asbest aangetroffen. In opdracht van ISOB, het schoolbestuur, zijn er afgelopen donderdag 24 februari en vrijdag 25 februari asbestinventarisaties uitgevoerd en heeft een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf de aangetroffen asbest verwijderd. Hierna is de school weer vrijgegeven voor onderwijs na afsluiting van de zolder. De ouders zijn geïnformeerd door het schoolbestuur.

Bijlagen

Brief aan de ouders van het schoolbestuur



Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs

Sokkerwei 2
1901 KZ Castricum
Tel: 0251 - 319 888
Fax: 0251 - 318 333
internet: www.isob.net
e-mail: info@isob.net
Bank: BNG 28.50.85.301
K.v.K.: 370 83 568

Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen Teun de Jager

Kenmerk: sch/Teun de Jager/093-Is

Betreft: gevonden asbest tijdens werkzaamheden

Castricum, 24 februari 2011

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de voorjaarsvakantie vinden er werkzaamheden plaats op de school van uw kind, OBS Teun de Jager. Er wordt aan het dak en de goten gewerkt en de kozijnen worden vervangen.

Een oplettende ouder heeft dinsdagmiddag in de bouwafvalcontainer een plaatje gezien dat op asbest leek. Deze ouder heeft de schoolleiding hiervan in kennis gesteld. Woensdag is er direct actie ondernomen om uit te zoeken hoe dat plaatje in de container terecht is gekomen en of het plaatje asbesthoudend was. Om geen risico's te nemen is de container geseald en dezelfde middag nog afgevoerd evenals het stukje materiaal dat uit de container was gehaald. Dit is uitgevoerd door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

Verder is er een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld, dat een asbestinventarisatie heeft uitgevoerd ter plekke van de werkzaamheden. Zij hebben ook kleef- en luchtmonsters genomen om te kunnen vaststellen of er asbesthoudende vezels zijn achtergebleven.

Er is een lint gespannen om aan te geven waar de kinderen die gebruik maken van de kinderopvang kunnen spelen. Dit is gedaan om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan als gevolg van de bouwactiviteiten.

Vanmiddag hebben wij de uitslag ontvangen van de inventarisatie. Uit het onderzoek blijkt dat het plaatje van hechtgebonden asbest is. De kleef- en luchtmonsters zijn schoon. Er is geen verhoogd risico voor de gezondheid op de onderzochte plekken. Op het achterplein zijn door het ingeschakelde bedrijf andere asbestverdachte stukjes materiaal gevonden, waarna het hek naar het achterplein is afgesloten. Dit materiaal is voor bemonstering meegenomen en er is gebleken dat het asbesthoudend materiaal betreft dat onder beschermende omstandigheden moet worden verwijderd.

Vrijdag 25 februari 2011 wordt er een algehele visuele inspectie uitgevoerd in de overige delen van de school en op het plein, zodat we in kaart hebben of er nog op andere plekken asbestverdacht materiaal aanwezig is. Tot die tijd worden de werkzaamheden aan het gebouw uit voorzorg stopgezet. Zodra hiervan de uitslag bekend is zullen wij u informeren.

Zowel de gemeente Bergen als de GGD zijn op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de schoolleiding of met de GGD als het specifiek vragen zijn over asbest in relatie tot gezondheid (tel.0229-253315/6).

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
namens de directie van OBS Teun de Jager en de algemene directie van de ISOB,

R. van der Eng en A. Mulder